



Váš dopis zn.	
Ze dne	
Naše značka	O21310266479
Vyřizuje	Michal Vyskočil OÚ PrŘ Ke Karlovu 8a
Tel. / fax	267194111
E-mail	michal.vyskočil@pvk.cz
Datum	25. 11. 2021

JUDr. Ing. Jan Vych

advokátní kancelář

Lazarská 11/6

120 00 Praha 2


Vážený pane doktore,

společnost Pražské vodovody a kanalizace a.s. obdržela Vaši předžalobní výzvu k rekonstrukci kanalizační přípojky domů čp. 825 a 857, k. ú. Strašnice, Na Padesátém 1 a 3.

Přípojka není dle naší prohlídky z dubna 2019 v jednotném spádu, vykazuje popraskané potrubí a tím vyžaduje celkovou rekonstrukci.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace a.s. provádí ze svých provozních prostředků pouze opravy, které obnoví původní funkci přípojky nikoli opravy, které zhodnotí zařízení.

V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, provádí provozovatel opravu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích tvořících veřejné prostranství. Vlastník přípojky je povinen zajistit, aby byla provedena jako vodotěsná a aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky. Vlastníkem kanalizační přípojky je dle výše uvedeného zákona vlastník připojené stavby nebo pozemku, neprokáže-li se opak. K odstranění závadného stavu, provedení přípojky v jednotném spádu a zajištění bezpečného dlouhodobého provozu přípojky, je nutná její celková rekonstrukce, která je záležitostí vlastníka předmětné přípojky.


Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. Petr Kocourek
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Provozní ředitel
700
provozní ředitel

Pražské vodovody a kanalizace a.s.

Příloha: Výklad č. 25 Výkladové komise MZe zákona O vodovodech a kanalizacích

Protokol o prohlídce kanalizační přípojky TK z 10. 4. 2019

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10
Kontaktní centrum: 601 274 274, 840 111 112, E-mail: info@pvk.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5297.
IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635
www.pvk.cz





0.193 10084669



Pražské vodovody
a kanalizace

**PROTOKOL Z PROHLÍDKY
TV-KAMEROU**

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s.
ucpávková služba, Na rozhraní 1, 180 00 - Praha 8


Místo prohlídky : Praha 10 Strašnice
Ulice : Na padesátém 825/3 a 857/1
Datum : 10.4.2019

Druh kanalizace : jednotná
Materiál : kamenina
Profil : DN 200
Začátek prohlídky : ze společné revizní šachty před domem
Směr prohlídky : po toku
Celková délka prohlídky : 9,8m
Délka veřejné části domovní přípojky : neměřena
Video záznam na : CD-ROM

Vzdálenost (m)	Nález	Závada
0m – 9,8m	Rovný úsek	
9,8m	Odbočka vpravo	
9,8m	Konec prohlídky na přání zákazníka.	
0m – 9,8m	Prohlížený úsek je průtočný, v úseku 2m – 8m je proležené potrubí se stále vystavenou hladinou vody, na 8,7m popraskané potrubí, na 9,8m počáteční destrukce v místě neodborně napojeného potrubí. Doporučujeme stavební opravu.	

provedl: Petr Kohlíček

schválil: Chalupa Jaroslav
vedoucí ucpávkové služby


Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
102 00 Praha 10, Ke Št. n. 771
Úsek provozního ředitele
154